



**АГЕНТСТВО ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Партизанске

ул. Октябрьская, 5-б, г. Партизанск, 692864

тел/факс: (42363) 6-34-85 E-mail partizansk@pkprn.ru http://www.25.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИИН/КПП 2538090446/254301001

10.10.2023г. № 1327

Главе администрации
Партизанского городского округа
О.А. Бондареву
г. Партизанск, ул. Лепинская, д. 26 А

Уважаемый Олег Анатольевич.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске предоставляет Вам информацию о результатах лабораторных исследований, проводимых в рамках социально-гигиенического мониторинга за состоянием окружающей среды в Партизанском городском округе, по качеству питьевой воды подаваемой населению, в сумме по каждому водозабору и из распределительной сети от данных водозаборов, за сентябрь 2023г.:

№	Водопровод/ведомственная принадлежность	Микробиологические показатели		Санитарно-химические показатели	
		Исследовано проб	Не соответствует	Исследовано проб	Не соответствует
Сентябрь 2023г.					
1	ООО «Дельта», из них:	80	2	80	27
	- в/з Южный	47	0	47	13 (11-цветность 21,0°-36,8°, мутность 1,8-3,1мг/л; 2-цветность 32,8-38,7°, мутность 2,0-2,6мг/л)
	- в/з Северный	13	0	13	1 (1-цветность 27,8°)
	- в/з Углекамепск	11	2 (2-ОМЧ)	11	6 (4-цветность 28,2-49,6°, мутность 2,2-3,7мг/л; 2-цветность 27,6-49,2°, мутность 1,7-3,3мг/л)
	- в/з Авангард	9	0	9	7 (4-цветность 25,6-38,7°, мутность 1,8мг/л; 3-цветность 26,3-37,7°, мутность 1,6-1,7мг/л)
2	МУП «Сучанский водоканал», из них	4	1	4	0
	- в/з р. Ворошиловский ключ	2	0	2	0

11 10 1.2-04-11590
23

	- в/з р. Постышевка	2	1 (ОКБ, E.coli)	2	0
4	Итого Качество питьевой воды за сентябрь 2023г.	84	3	84	27

МУП «Сучанский водоканал», не представил результаты производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению от в/з р. Ворошиловский ключ, в/з р. Постышевка

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г. Партизанске



И.А. Прокофьева

Стеланок Я.Р.
8/42363/ 6-71-09